

水質検査結果書

第 24-SB-00203 号
2024 年 6 月 21 日

袋井市愛野 2300-1
エコパハウス内

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号


株式会社東急コミュニティー

様

静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡田 国



2024年6月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。

(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2024年6月12日	天候	前日： 晴	当日： 晴	気温	24.2℃	水温	56.0℃
施設(建物等)の名称	小笠山総合運動公園				検水の種類		給水	
採水地点 (住所及び採水箇所)	スタジアム選手更衣室4				採水時残留塩素		0.2mg/L	
採水者名	櫻庭仁社				(所属)中央監視室			

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査事項			建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による					
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	32	亜鉛及びその化合物	0.020 mg/L			
2	大腸菌	検出しない	34	鉄及びその化合物	0.02 mg/L未満			
6	鉛及びその化合物	0.0006 mg/L	35	銅及びその化合物	0.041 mg/L			
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	38	塩化物イオン	10 mg/L			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	40	蒸発残留物	82 mg/L			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4 mg/L	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L			
21	塩素酸	0.24 mg/L	47	pH値	7.5			
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	48	味	異常なし			
23	クロロホルム	0.024 mg/L	49	臭気	異常なし			
24	ジクロロ酢酸	0.006 mg/L	50	色度	0.5 度未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.0006 mg/L	51	濁度	0.1 度未満			
26	臭素酸	0.001 mg/L未満			以下余白			
27	総トリハロメタン	0.03 mg/L						
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満						
29	ブロモジクロロメタン	0.0021 mg/L						
30	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満						
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L						
判定		上記水質項目については水質基準に適合である						
検査期日		2024年6月12日 ～ 2024年6月20日				検査責任者		技術部長 田村 博
備考								

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いします

試験検査所: 一般財団法人静岡県生活科学検査センター 焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 Tel. 054-621-5003

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025:2017の認定を取得した検査項目です。(検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)

試験結果書

第 24-SB-00204 号
2024 年 6 月 24 日

袋井市愛野 2300-1
エコパハウス内


厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号

株式会社東急コミュニティー

様 静岡県焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 岡田 国



2024年6月12日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。

(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水(取)年月日	2024年6月12日	天候	前日: 晴 当日: 晴	気温	24.2℃	水温	56.0℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	小笠山総合運動公園			検水の種類	****		
採水(取)地点 (住所及び採水(取)箇所)	スタジアム選手更衣室4			採水時 残留塩素	0.2mg/L		
採水(取)者名	櫻庭仁社			(所属)	中央監視室		

試料の試験結果は、下記のとおりです

試験項目	試験結果	試験方法
レジオネラ属菌数	10 CFU/100mL未満	第4版「レジオネラ症防止指針」
	以下余白	
試験期日	2024年6月12日 ~ 2024年6月21日	試験責任者 技術部長 田村 博
備考		

試験結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします
試験検査所: 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 Tel 054-621-5003
・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。