

水質検査結果書



第 21-SB-00124 号
2021 年 06 月 16 日

袋井市愛野2300-1
エコパハウス内
株式会社東急コミュニティー

様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸伸



2021年6月8日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下ではありません。)

採水年月日	2021年6月8日	天候	前日:晴 当日:晴	気温	24.2 °C	水温	62.2 °C
施設(建物等)の名称	小笠山総合運動公園			検水の種類	給水		
採水地点 (住所及び採水箇所)	選手更衣室4			採水時残留塩素	0.1 mg/L		
採水者名	石塚有慧			(所属)	中央監視室		

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査事項	建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による				
検査項目	検査結果	検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL	亜鉛及びその化合物	0.028 mg/L		
大腸菌	検出しない	鉄及びその化合物	0.02 mg/L未滿		
鉛及びその化合物	0.0011 mg/L	銅及びその化合物	0.055 mg/L		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未滿	塩化物イオン	11 mg/L		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未滿	蒸発残留物	80 mg/L		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L		
塩素酸	0.11 mg/L	pH値	7.5		
クロロ酢酸	0.002 mg/L未滿	味	異常なし		
クロロホルム	0.026 mg/L	臭気	異常なし		
ジクロロ酢酸	0.008 mg/L	色度	0.5 度未滿		
ジブロモクロロメタン	0.0008 mg/L	濁度	0.1 度未滿		
臭素酸	0.001 mg/L未滿		以下余白		
総トリハロメタン	0.03 mg/L				
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未滿				
ブロモジクロロメタン	0.0033 mg/L				
ブロモホルム	0.0002 mg/L未滿				
ホルムアルデヒド	0.004 mg/L				
判定	上記水質項目については水質基準に適合である				
検査期日	2021年6月8日 ~ 2021年6月16日		検査責任者	技術部長 小和田和宏	
備考					

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いします

試験検査所: 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)

試験結果書



第 21-SB-00125 号
2021 年 06 月 18 日

袋井市愛野2300-1
エコパハウス内
株式会社東急コミュニティー

様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸伸



2021年6月8日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下ではありません。)

採水(取)年月日	2021年6月8日	天候	前日:晴 当日:晴	気温	24.2 °C	水温	62.2 °C
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	小笠山総合運動公園			検水の種類	****		
採水(取)地点 (住所及び採水(取)箇所)	選手更衣室4			採水時 残留塩素	0.1 mg/L		
採水(取)者名	石塚有慧			(所属) 中央監視室			

試料の試験結果は、下記のとおりです

試験項目	試験結果	試験方法
レジオネラ属菌数	10CFU/100mL未満(不検出) 以下余白	第4版「レジオネラ症防止指針」
試験期日	2021年6月8日 ~ 2021年6月16日	試験責任者 技術部長 小和田和宏
備考		

試験結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします
試験検査所: 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003