水質検査結果書

第 23-SA-01402-1 号
2023 年 08 月 15 日

袋井市愛野2300－1
エコパハウス内
株式会社東急コミュニティー　　様

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業　静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関　厚生労働省登録番号第49号

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人　静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

一般財団法人 静岡県生活科学検査センター 理事長之印

2023年8月8日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2023年8月8日	天候	前日：晴・雨　当日：晴	気温	32.7 ℃	水温	29.0 ℃
建物、製品工事等の名称	小笠山総合運動公園簡易専用水道			採水時残留塩素	0.3 mg/L		
採水地点（住所及び採水箇所）	東第1駐車場トイレ						
採水者名	芦沢祐也・山田裕介		（所属）　エコパ中央監視室				

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査事項	水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による				
検査項目	検査結果	検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
一般細菌	0 CFU/mL				
大腸菌	検出しない				
pH値	7.9				
味	異常なし				
臭気	異常なし				
色度	0.5 度未満				
濁度	0.1 度未満				
	以下余白				

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2023年8月8日　～　2023年8月15日	検査責任者	技術部長　田村　博
備考			

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いします
試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　TEL 054-621-5003

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。（検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号　別表第31）

試 験 結 果 書

第23-SA-01402-2号
2023 年 08 月 15 日

袋井市愛野2300－1
エコパハウス内
株式会社東急コミュニティー　　様

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業　静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関　厚生労働省登録番号第49号

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石川　幸伸

2023年8月8日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水(取)年月日	2023年8月8日	天候	前日:晴・雨　当日:晴	気温	32.7 ℃	水温	29.0 ℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	小笠山総合運動公園簡易専用水道			検水の種類	給水		
採水(取)地点 (住所及び採水(取)箇所)	東第1駐車場トイレ			採水時 残留塩素	0.3 mg/L		
採水(取)者名	芦沢祐也・山田裕介		（所属） エコパ中央監視室				

試料の試験結果は、下記のとおりです

試 験 項 目	試 験 結 果	試 験 方 法
外観	ほとんど無色透明	上水試験方法(2020年版)　Ⅱ-3　2.3
残留塩素	0.3 mg/L	上水試験方法(2020年版)　Ⅱ-3　32.2
	以下余白	

試験期日	2023年8月8日　～　2023年8月15日	試験責任者	技術部長　田村　博
備考			

試験結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします
試験検査所:一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　TEL 054-621-5003

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません 。

浄水水質検査結果書

第　23-SS-02090　号
2023 年 08 月 14 日

袋井市愛野2300－1
エコパハウス内
株式会社東急コミュニティー　　様

厚生労働省登録水質検査機関　　登録番号第2号

焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　石 川　幸 伸

一般財団法人 静岡県生活科学検査センター 理事長之印

2023年8月8日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2023年8月8日	気　温	29.3 ℃	水　温	25.4 ℃
水源又は施設の名称	小笠山総合運動公園専用水道			採水時残留塩素	0.8 mg/L
採水地点	スタジアム5F男子トイレ				
採水者名	芦澤祐也・山田裕介　　（所属）　エコパ中央監視室				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項	水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
38	塩化物イオン	10 mg/L						
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満						
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.4 mg/L						
47	pH値	7.7						
48	味	異常なし						
49	臭気	異常なし						
50	色度	0.5 度未満						
51	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	2023年8月8日　～　2023年8月14日	検査責任者	技術部長　田村　博
備考			

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません 。
・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　℡ 054-621-5003
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。（検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号　別表第31）