浄水水質検査結果書

（水質管理目標設定項目）

第 25-SS-04022 号
2025 年 12 月 23 日

袋井市愛野２３００－１
エコパハウス内

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　登録番号第2号

株式会社東急コミュニティー　様

静岡県焼津市塩津1番地の1
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 岡 田 国 一

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

2025年12月10日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	2025年12月10日	気　温	8.9℃	水　温	13.3℃
水源又は施設の名称	小笠山総合運動公園専用水道			採水時残留塩素	0.4mg/L
採水地点	スタジアム5F男子トイレ				
採水者名	浜田　順	（所属）	中央監視室		

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査事項	平成15年10月10日付健発第1010004号による水質管理目標設定項目に係る水質検査

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.0000006 mg/L			
		以下余白			

検査期日	2025年12月10日　～　2025年12月23日	検査責任者	技術部長 田村　博
備考			

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません 。
・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番地の1　TEL 054-621-5003